



Scheda Tecnica

Bactycid Spray One - Shot



Bactycid Spray One - Shot

Disinfettante spray multiuso

Titolare dell'autorizzazione e officina di produzione

Vebi Istituto Biochimico S.r.l.
Via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD), Italia
Tel. +39 049 9337111
Fax +39 049 5798263
www.vebi.it

Registrazione

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Reg. Min. della Salute n. 19207

Specifiche Prodotto

Codice	Confezione	Cartone
03868	Bombola 150 ml	12 pezzi

Caratteristiche Tecniche

Disinfettante per ambienti, oggetti e superfici, elimina il 99,99% dei batteri, legionella compresa, muffe e funghi dalle superfici, dagli oggetti contaminati, da muri e pareti e dagli impianti di climatizzazione (incluso parti: evaporatore, split system, ventilconvettori, filtri, deumidificatori, bocchette e diffusori, canali di distribuzione aria, sistemi ventilati). Esplica, inoltre un'azione virucida limitata, incluso i virus con involucro.

Lasciare agire per 15' min. dopo l'applicazione su superfici pulite. Neutralizza i cattivi odori e gli odori sgradevoli, disinfezionando e rinfrescando immediatamente l'ambiente con un gradevole e delicato profumo. Non arreca danno né macchia i tessuti e gli arredi. Non aggredisce le parti e le superfici trattate. BACTICYD Spray è stato testato anche in ambito medico ed esplica una eccellente attività battericida, fungicida e virucida limi-tata, incluso i virus con involucro su superfici e oggetti negli studi di medici e dentisti, cliniche, ospedali, ambulanze, ecc.

Dosi e modalità di impiego

Uso esterno.

Per rinfrescare gli ambienti: Erogare il prodotto al centro del locale, lungo le pareti perimetrali o direttamente sui tendaggi e tessuti, per sopprimere i cattivi odori e gli odori sgradevoli e di fumo.

Per disinfezionare gli oggetti e le superfici lavabili: Spruzzare il prodotto a 15-20 cm di distanza fino a ricoprirle di un velo sottile. Lasciare agire per 15 min su superfici pulite.

Per la disinfezione degli impianti di climatizzazione e condizionatori d'aria: Agitare bene la bomboletta prima dell'uso e spruzzare a 15-20 cm di distanza a brevi intervalli nel canale di aspirazione, sui filtri e altre parti rag-giungibili dell'impianto, mentre è in funzione (se consentito in sicurezza), attendere per circa 15 min in modo che il prodotto si distribuisca uniformemente sui filtri e sulle "tubazioni". Una volta finito di spruzzare (spegnere l'impianto ed attendere 15 min). Far ripartire l'impianto e aerare l'abitacolo o l'ambiente, prima di soggiornarvi. Nei casi più ostinati ripetere l'applicazione dopo 24/48 ore.